
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

.....

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 10 m entfernt

Es gibt leider keinen Behindertenparkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

.....

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Eine Stufe

Ist die Stufe farblich hervorgehoben? **Nein**

Wie hoch ist die Stufe (cm)?

Die Stufe ist 12 cm hoch

Drehflügeltür

Merkmale:

Die Drehflügeltür muss händisch geöffnet werden.

Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.

Die Türen sind leichtgängig.

.....

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Höranlage:

Der Raum verfügt über eine induktive Höranlage: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

.....

Bühne

Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

Das Rednerpult ist höhenverstellbar

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Ausstattung:

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.


Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!


Hinweise auf mögliche Mängel

Eingang:




Mangel (nicht angekreuzt): Keine Stufenmarkierung

Möglicherweise haben Sie keine entsprechende Stufenmarkierung. Dieser Mangel lässt sich allerdings sehr einfach beheben.



Mangel (nicht angekreuzt): Engstelle bei Drehflügel

Hinweis: Ihre Eingangstür ist möglicherweise zu schmal. Optimal wären 90 cm. Nur so ist es möglich, diese auch mit dem Rollstuhl oder Rollator zu benutzen.



Mangel (nicht angekreuzt): Kein Platz vor Tür

Hinweis: vor und nach Ihrer Tür befinden sich nicht die nötigen Wendekreise.



Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende Bewegungsfläche bei Windfang

Hinweis: Ist zwischen den beiden Türen genügend Bewegungsfläche (120 cm)?


Bühne:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür geht nach außen auf: bei k.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre WC-Tür nach außen aufgeht. Bedenken Sie, dass eine WC-Türe, welche nach innen aufgeht, die Bewegungsfläche und den Wendekreis innerhalb des WCs einschränkt. Sie sollten versuchen, diesen Mangel umgehend zu beheben.



Mangel (nicht angekreuzt): Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten: k.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass es stabile Haltegriffe in Ihrem WC gibt. Die Haltegriffe sind nötig um Menschen im Rollstuhl das Überwechselfen auf die WC-Schale zu ermöglichen.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)